

GMINA GAĆ
pow. przeworski
woj. podkarpackie

Gać, dnia 20.08.2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” znak sprawy RGO.271.8.2020.JS

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Podstawa prawna:

Art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 18.08.2020 r.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość złożenia gwarancji zabezpieczenia WADIUM w formie elektronicznej podpisanej przez uprawnionych reprezentantów firmy ubezpieczeniowej za pomocą podpisów kwalifikowanych.

Jeśli tak to proszę o wskazanie adresu e-mail na który taki dokument zostanie przesłany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza elektroniczną wersję wadium. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie oryginału elektronicznego tj. dokumentu wystawionego przez Gwaranta i opatrzonego kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych ze strony Gwaranta – np. banku, ubezpieczyciela, należy złożyć wraz z ofertą dołączając na nośniku elektronicznym (płyta CD, pendrive itp.).

Zmianie ulega treść SIWZ: *Rozdział XV. Wymagania dotyczące wadium*

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że branża konstrukcyjno-budowlana nie wchodzi w zakres wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o załączenie przedmiarów robót zawierających zakres do wyceny.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że branża konstrukcyjno-budowlana nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że branża instalacji sanitarnych (instalacja wodociągowa, wentylacji, kanalizacji, c.o. i c.w.u.) nie wchodzi w zakres wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o załączenie przedmiarów robót zawierających zakres do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że branża instalacji sanitarnych nie wchodzi w zakres wyceny.



GMINA GAĆ

pow. przeworski
woj. podkarpackie

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że branża drogowa i zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o załączenie przedmiarów robót zawierających zakres do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że branża drogowa i zagospodarowanie terenu nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 5:

Prosimy o potwierdzenie, że sieci zewnętrzne między obiektowe nie wchodzą w zakres wyceny. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o załączenie przedmiarów robót zawierających zakres do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sieci zewnętrzne między obiektowe nie wchodzą w zakres wyceny.

Pytanie nr 6:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejący budynek magazynowy ob.8, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany budynek nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 7:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejący trójzbiornik oczyszczalni wraz z budynkiem technicznym ob.10, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:


Zamawiający informuje, że wskazany budynek nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 8:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejąca wiata ob.11, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany budynek nie wchodzi w zakres wyceny.



GMINA GAĆ
pow. przeworski
woj. podkarpackie

Pytanie nr 9:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejący budynek techniczny technicznym ob.10, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany budynek nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 10:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejąca komora ścieków dowożonych ob.13, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany budynek nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 11:

Na planie zagospodarowania terenu wymieniony jest istniejące poletko odciekowe piasku ob.14, natomiast w dokumentacji i przedmiarach brak jest określonego zakresu robót. Prosimy o potwierdzenie, że w/w budynku nie należy wyceniać żadnych robót. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie zakresu robót jakie należy wykonać i przesłanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazany obiekt nie wchodzi w zakres wyceny.

Pytanie nr 12:

Prosimy o potwierdzenie, że skratki i piasek, które będą znajdować się w pompowni głównej usunie Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że skratki i piasek, które będą znajdować się w pompowni głównej ma usunąć Wykonawca.


Pytanie nr 13:

Prosimy o potwierdzenie, że przy wymianie pomp w pompowni głównej należy przewidzieć tymczasowe pompowanie ścieków na czas przebudowy pompowni głównej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymianie pomp w pompowni głównej należy wykonać w czasie przerw w pracy pompowni głównej, bez tymczasowego pompowania ścieków.

Pytanie nr 14:



GMINA GAĆ

pow. przeworski

woj. podkarpackie

Prosimy o informację po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiającego będzie umycie i wyczyszczenie pompowni głównej z nieczystości. Powyższe roboty są niezbędne do wymiany nowych pomp w w/w obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że umycie i wyczyszczenie pompowni głównej z nieczystości należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 15:

W załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ w p.12 podane jest, że należy podać zbiorniki próbom szczelności. Prosimy o potwierdzenie, że próba szczelności w zbiorniku retencyjnym ob.3, reaktor biologiczny ob.4, zbiornik tlenowej stabilizacji osadów ob.5 nie wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wskazane w pytaniu próby szczelności nie wchodzą w zakres wyceny.