

RG. 7033. 3. 2. 2023 BD

URZĄD GMINY w Gać	
Wpłynęła dnia	02.03.2023 r.
Nr	RG.1610 551.2023
Zaś.	
Otrzymał	B. Dępała



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 28.02.2023 r.

Znak sprawy: PSK.9020.3.3.2023

**Strona:**

**Gmina Gać  
37-207 Gać**

## **DECYZJA**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 13.02.2023 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Dębów”* (punkt zgodności – Szkoła Podstawowa Dębów 47 – kuchnia na parterze, kran przy zlewozmywaku) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr SB/16902/02/2023 z dnia 17.02.2023 r. (data wpływu 27.02.2023 r.)

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dębów” w miejscowości Dębów  
w zakresie w/w parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 13.02.2023 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów”, ze stałego punktu monitoringowego – „Szkoła Podstawowa Dębów 47 – kuchnia na parterze, kran przy zlewozmywaku” pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B, tj. mangan, żelazo, amonowy jon, azotany, azotyny, liczba enterokoków kałowych. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr SB/16902/02/2023 z dnia 17.02.2023 r. (data wpływu 27.02.2023 r.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
*[Signature]*  
mgr inż. Ryszard Trelka

### Otrzymują:

1. Strona: Gmina Gać, 37-207 Gać

2. A/a

AC/AC