



PGO. 7033. 1.17. 2022. BD

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 28.02.2023 r.

Znak sprawy: PSK.9020.3.10.2022

Strona:

**Gmina Gać
37-207 Gać 275**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 13.02.2023 r., w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Dębów” i w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody nr SB/15841/02/2023, SB/15839/02/2023, SB/15840/02/2023, SB/15838/02/2023 z dnia 15.02.2023 r. (data wpływu 27.02.2023 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dębów” w zakresie w/w parametrów.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor w Przeworsku decyzją z dnia 19.12.2022 r., znak: PSK.9020.3.10.2022, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów” (punkt zgodności- Stacja Uzdatniania Wody- Dębów), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu w wodzie pitnej = $109 \pm 11 \mu\text{g/l}$ przy dopuszczalnej wartości w wodzie pitnej wynoszącej $50 \mu\text{g/l}$.

W dniu 10.01.2023 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Gminę Gać, pobrano 2 próbki wody do badań laboratoryjnych z 2 punktów zgodności, tj. Stacja Uzdatniania Wody- Dębów, Dom mieszkalny- Dębów 106A, w których zawartość manganu wyniosła odpowiednio: $78,7 \pm 7,9 \mu\text{g/l}$, $25,3 \pm 2,6 \mu\text{g/l}$ (sprawozdanie z badań nr SB/02360/01/2023, SB/023557/01/2023 z dnia 13.01.2022 r.). Wobec czego PPIS w Przeworsku decyzją z dnia 18.01.2023 r. stwierdził, że woda z wodociągu „Dębów” u konsumentów (tj. w budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej) odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dnia 27.02.2023 r. strona przedstawiła sprawozdania nr SB/15841/02/2023, SB/15839/02/2023, SB/15840/02/2023, SB/15838/02/2023 (sporządzone przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52A) z badania próbek wody pobranych w dniu 13.02.2023 r. w czterech punktach zgodności- „SUW Dębów”, „Ośrodek Zdrowia- Dębów 159”, Dom mieszkalny- Dębów 106A, Dom mieszkalny- Dębów 76”, w których stwierdzono odpowiednio zawartość manganu: $29,7 \pm 3,0 \mu\text{g/l}$, $8,6 \pm 0,9 \mu\text{g/l}$, $11,5 \pm 1,2 \mu\text{g/l}$, $19,1 \pm 2,0 \mu\text{g/l}$.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trełka

Otrzymują:

1. Strona: Gmina Gać, 37-207 Gać 275

2. A/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów

AC/AC