


RG. 9033. 3. 3. 2023. 30



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 29.03.2023 r.



Znak sprawy: PSK.9020.3.4.2023

Strona:

Wójt Gminy Gać

37-207 Gać

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 21.03.2023 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Dębów”* (punkt zgodności– *Ośrodek Zdrowia- Dębów 159- gabinet zabiegowy kran przy umywalce*) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody nr PSK.9020.3.4.2023 oraz sprawozdania z badania nr POL/HK.9052.1.55.2023, POL/HK.9052.1.56.2023 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.)

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dębów” w miejscowości Dębów

w zakresie w/w parametrów

## Uzasadnienie

W dniu 21.03.2023 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów”, ze stałego punktu monitoringowego – „Ośrodek Zdrowia- Dębów 159- gabinet zabiegowy kran przy umywalce”, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr POL/HK.9052.1.55.2023, POL/HK.9052.1.56.2023 z dnia 21.03.2023 r. (data wpływu 28.03.2023 r.).


Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Sylwia Tręba

### Otrzymują:

1. Strona: Wójt Gminy Gać, 37-207 Gać
  2. A/a
- AC/AC