

RG. 9033.3.5.2023.BD

URZĄD GMINY w Gać
Wpłynęło dnia 13.06.2023
Nr RG.16W.1236.2023
C.zymał B. Propera



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 13.06.2023 r.

Znak sprawy: PSK.9020.3.6.2023

Strona:
Gmina Gać
37-207 Gać

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 25.05.2023 r. **w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Dębów”** (punkt zgodności – Szkoła Podstawowa Dębów 47 – kuchnia na parterze, kran przy zlewozmywaku) i w oparciu o sprawozdanie z badań nr SB/64375/05/2023 z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu 12.06.2023 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dębów” w miejscowości Dębów
w zakresie w/w parametrów.

Uzasadnienie

W dniu 25.05.2023 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów”, ze stałego punktu monitoringowego – „Szkoła Podstawowa Dębów 47 – kuchnia na parterze, kran przy zlewozmywaku” pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A i wybranych parametrów grupy B, tj. mangan, żelazo, amonowy jon, azotany, azotyny, liczba enterokoków kałowych. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymogom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr SB/64375/05/2023 z dnia 31.05.2023 r. (data wpływu 12.06.2023 r.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Przeworsko
mgr inż. Andrzej Tytko

Otrzymują:

1. Strona: Gmina Gać, 37-207 Gać

2. A/a

MW/MW