



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

Przeworsk, dnia 24.07.2023 r.

URZĄD GMINY w Gaci	
Wpłynęło dnia	26.07.2023
Nr	160.1529.2023.BD
Otrzymał <i>Brągosz</i>	

Znak sprawy: PSK.9020.3.5.2023

Strona:
Gmina Gać
37-207 Gać 275

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gać z dnia 24.07.2023 r. znak: RGO.7033.3.4.2023.BD,

zmienia

swoją decyzję z dnia 26.06.2023 r., znak: PSK.9020.3.5.2023 dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z „Wodociągu Dębów” na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowie

i orzeka

odroczyć do dnia **21.09.2023 r.** termin wykonania obowiązku o następującej treści:

- 1) wyeliminować przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów” na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowie

oraz określa:

maksymalną zawartość manganu w wodzie w okresie stwierdzonej warunkowej przydatności wody do spożycia do **110 µg/l na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowie.**

O wykonaniu decyzji należy zawiadomić tutejszego Inspektora oddzielnym pismem przedstawiając pozytywne wyniki badań wody, w celu udokumentowania wykonania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Gać pismem z dnia 24.07.2023 r. znak: RGO.7033.3.4.2023.BD zwrócił się z wnioskiem o zmianę decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku z dnia 26.06.2023 r., znak: PSK.9020.3.5.2023 dotyczącej warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość manganu na Stacji Uzdatniania Wody w Dębowie w zakresie utrzymania maksymalnej dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie na poziomie 110 µg/l i przedłużenie terminu jej wykonania na okres kolejnych 60 dni.

We wniosku Strona poinformowała, że procedura doboru odpowiedniego systemu uzdatniania wody jest czasochłonna i kosztowna. Prowadzony jest stały monitoring poziomu manganu we wszystkich punktach zgodności w miejscowości Dębów. W dniu 30.06.2023 r. zostały pobrane próbki wody do badań laboratoryjnych w poszczególnych punktach zgodności w miejscowości Dębów z których wynika, że problem przekroczenia dotyczy tylko Stacji Uzdatniania Wody w Dębowie, natomiast przekroczenia nie pojawiają się u konsumentów. Ponadto w dniach 07.08.2023 r.- 11.08.2023 r. zostaną zlecone kolejne badania zarówno na SUW Dębów jak i w pozostałych punktach zgodności.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku uznał, że wniosek Strony dot. zmiany terminu wykonania nakazu decyzji z dnia 26.06.2023 r., znak: PSK.9020.3.5.2023 jest uzasadniony, wobec czego ustalił nowy termin do dnia 21 września 2023 r.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Gmina Gać, 37-207 Gać 275
2. A/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów