



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Znak sprawy: PSK.9020.9.5.2023

R60. 7033.4.4. 2023.BD

Przeworsk, dnia 01.09.2023 r.

URZĄD GMINY w Gaci
Wpłynęło dnia 04.08.2023
Nr R60.1610.1788.2023
Otrzymał: B. Dnieper

**Strona:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o.  
ul. Pod Rozborzem 13  
37-200 Przeworsk**

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537),

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 25.08.2023 r., w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego wybranych parametrów grupy B z wodociągu „Urzejowice” i w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody nr SB/105417/08/2023, SB/105420/08/2023, SB/105422/08/2023, SB/105426/08//2023, SB/105429/08/2023 z dnia 29.08.2023 r. (data wpływu 31.08.2023 r.)

### stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice” w zakresie w/w parametrów.

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor w Przeworsku decyzją z dnia 14.07.2023 r., znak: PSK.9020.9.5.2023, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice” (punkt zgodności- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – Ostrów 5), ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu w wodzie pitnej =  $164 \pm 17 \mu\text{g/l}$  przy dopuszczalnej wartości w wodzie pitnej wynoszącej  $50 \mu\text{g/l}$ .

W dniu 25.08.2023 r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., w ramach wewnętrznej kontroli pobrano 5 próbek wody do badań laboratoryjnych z 5 punktów zgodności, tj. Ośrodek Zdrowia- Urzejowice, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Ostrów 5, Dzienny Dom Senior Wigor- Białoboki 2, Środowiskowy Dom Samopomocy- Gać 120, Szkoła Podstawowa- Studzian, w których zawartość manganu wyniosła odpowiednio:  $7,8 \pm 0,8 \mu\text{g/l}$ ,  $6,4 \pm 0,7 \mu\text{g/l}$ ,  $6,7 \pm 0,7 \mu\text{g/l}$ ,  $8,1 \pm 0,9 \mu\text{g/l}$ ,  $7,0 \pm 0,7 \mu\text{g/l}$  (sprawozdania z badań nr SB/105417/08/2023, SB/105420/08/2023, SB/105422/08/2023, SB/105426/08/2023, SB/105429/08/2023 z dnia 29.08.2023 r.).

Zbadane próbki wody w oznaczonym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
mgr inż. Ryszard Trejka

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16,  
35-959 Rzeszów
2. Wójt Gminy Przeworsk, ul. Bernardyńska 1 a, 37-200 Przeworsk
3. Wójt Gminy Gać, 37-207 Gać 275

AC/AC