

RGK. 9033.3.2.2025.BD



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRZEWORSKU**  
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

URZĄD GMINY GAĆ	
Wpłynęło dnia	27. 02. 2025
Otrzymał	B. Drożdż
20.1610.884.2025	

Przeworsk, dnia 25.02.2025 r.

Znak sprawy: PSK.9020.3.2.2025.KB

**Strona:**

**Gmina Gać**

**37-207 Gać 275**

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku**

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 10.02.2025 r. *w ramach kontroli wewnętrznej dotyczącej parametrów grupy A oraz wybranych parametrów z grupy B tj. mangan i chlor wolny z wodociągu „Dębów”* (punkt zgodności – Stacja Uzdatniania Wody w Dębowie - kurek czerpalny) i w oparciu o sprawozdania z badań nr: L/0/12/2024/624/FM/1 z dnia 18.02.2025 r. i nr: L/0/02/2025/180/F/1 z dnia 13.02.2025 r.

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Dębów” w miejscowości Dębów  
w zakresie ww. parametrów.

## Uzasadnienie

W dniu 10.02.2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Dębów”, (punkt zgodności – „Stacja Uzdatniania Wody w Dębowie - kurek czerpalny”) pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A i wybranych parametrów z grupy B tj. mangan i chlor wolny prowadzonej przez producenta wody. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbki wody nr: L/0/12/2024/624/FM/1 z dnia 18.02.2025 r. i nr: L/0/02/2025/180/F/1 z dnia 13.02.2025 r.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

**Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.**

## Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Przeworsku  
*mgr inż. Ryszard Trejka*

### Otrzymują:

1. Strona: Gmina Gać, 37-207 Gać 275
2. A/a

### Do wiadomości:

3. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk