



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk**

Przeworsk, dnia 10.12.2025 r.

Znak sprawy: PSK.9020.9.14.2025.KB

**Strona:
Gmina Gać
37-207 Gać 275**

DECYZJA

Na podstawie:

- ☐ art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691),
- ☐ art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- ☐ § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),
- ☐ art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbek wody pobranych w dniu 05.12.2025 r. **w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametru mikrobiologicznego grupy A tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C z wodociągu „Urzejowice”** (punkty zgodności: „Szkoła Podstawowa – Urzejowice”, „Lokal mieszkalny – Mikulice 20a/4”, „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne – Ostrów”, „Dzienny Dom Senior - Wigor – Białoboki 2” i „Urząd Gminy – Gać”) i w oparciu o sprawozdania z badań nr POL.SK.9052.1.73.2025, POL.SK.9052.1.74.2025, POL.SK.9052.1.75.2025, POL.SK.9052.1.76.2025, POL.SK.9052.1.77.2025 z dnia 08.12.2025 r.

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Urzejowice”
w zakresie ww. parametru

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku decyzją z dnia 05.12.2025 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w punkcie zgodności tj. „Dzienny Dom Senior - Wigor – Białoboki 2” ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C > 300 jtk/1 ml w wodzie pitnej, pod warunkiem przygotowania wody przed jej spożyciem, z terminem wykonania do 17.12.2025 r.

Następnie w dniu 05.12.2025 r. w ramach wewnętrznej kontroli nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Urzejowice”, ze stałych punktów monitoringowych (punkty zgodności) – „Szkoła Podstawowa – Urzejowice - kran za wodomierzem”, „Lokal mieszkalny – Mikulice 20a/4 - kran przy umywalce w łazience”, „Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne – Ostrów - kran przy zlewozmywaku w jadalni”, „Dzienny Dom Senior - Wigor – Białoboki 2 - kran przy zlewozmywaku w kuchni” i „Urząd Gminy – Gać - kran przy zlewozmywaku w pomieszczeniu socjalnym”, pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. Zbadane próbki wody w oznaczonym zakresie mikrobiologicznym odpowiadają wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W 3 zbadanych próbkach wody nie wykryto mikroorganizmów w 22°C, a w 2 próbkach ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C wynosiła od 1 do 5 jtk/1ml, przy zalecanym zakresie wartości nie więcej niż 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta. Potwierdzają to sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wody nr POL.SK.9052.1.73.2025, POL.SK.9052.1.74.2025, POL.SK.9052.1.75.2025, POL.SK.9052.1.76.2025, POL.SK.9052.1.77.2025 z dnia 08.12.2025 r.

Wobec powyższego na podstawie wyżej przytoczonych przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka
(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Gmina Gać, 37-207 Gać 275
2. A/a

Do wiadomości:

1. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów
2. Zakład Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o. o., ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
3. Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Białobokach, Białoboki 2, 37-207 Gać
4. SŻ w m.